



GEMEINDEWERKE MURNAU

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7

Wärmenetzbetreiber: Gemeindewerke Murnau a. Staffelsee
Wärmenetz: Kempterpark und Zentrum

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Gemeindewerke Murnau a. Staffelsee dem Versorgungssystem Fernwärmenetz Kempterpark und Zentrum folgende Kennzahlen:

f_p nach § 22 Absatz 2, GEG 2020
(berechnet nach FW 309-1:2014)

0,55

f_p nach § 22 Absatz 3, GEG 2020
(nach Kappung und EE-Bonus)

0,55

nach GEG zu verwenden

f_p nach § 22 Absatz 4, GEG 2020
(Pauschalfaktor aus DIN V 18599-1:2018-09, Tabelle A.1)

-

f_{CO_2eq} nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020
(berechnet nach FW 309-1:2020)

92,29

f_{CO_2eq} nach Anlage 9 Nr. 3, GEG 2020
(Pauschalfaktor aus GEG-Tabelle)

-

Datenbasis:	01.01.2018 bis 31.12.2020
umfasst Planungsdaten:	nein
gültig bis:	26.03.2031
ausgestellt am: (nach FW 309-7:2020)	26.03.2021
von:	Stephan Sellmaier (Gutachter FW 609, FW 611)

Ingenieurbüro Stefan Sendl
Guggenberg 3 · 82380 Peißenberg
Telefon 08803/6303-0 · Telefax 6303-29

Stempel
Peißenberg, 26.03.2021

Unterschrift des Ausstellers
fp-Gutachter-Nr.: FW 609-227